

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p.

Technical and Test Institute for Constructions Prague

odštěpný závod **ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU**

Čechova 59, 370 65 České Budějovice

pracoviště Praha, Přemyslovská 6, 130 00 Praha 3

VYDÁVÁ

OSVĚDČENÍ

pro výrobek

Interbal II

Výrobce: Dispechem spol. s r.o., Dolní Poříčí 23, 679 62 Křetín
Česká republika

Technický ústav stavební Praha s.p., odštěpný závod ZÚLP tímto osvědčuje,
průměrnou hodnotu propustnosti pro vodní páru

Sd = 0,08 m

což odpovídá zařazení

třída I – nátěry s vysokou propustností pro vodní páru dle
ČSN EN ISO 7783-2

Osvědčení je vydáno na podkladě Protokolu o zkoušce č. A - 405 0016 123 ze dne
17. května 2004, který vydala zkušební laboratoř č. 1018.9 akreditovaná Českým
institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

V Praze dne 27. srpna 2004




Ing. Jan Makovička
vedoucí pracoviště Praha